

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 06 » октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-209/23

Срок действия с 06.10.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 06.10.2028 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Реакторы токоограничивающие с воздушно-барьерной изоляцией типа РТСТ, РТСТУ, РТСТГ и РТОС, класса напряжения 6 и 10 кВ, на номинальные токи 1000, 1600, 2000 и 2500 А, номинальные индуктивные сопротивления 0,14, 0,18, 0,2, 0,22, 0,25, 0,28, 0,35, 0,45 и 0,56 Ом, климатического исполнения У, ХЛ, категории размещения 1, 2 и 3, изготавливаемые по АВЛБ.670135.010 ТУ (изм. 3 от 22.06.2023)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» (ЗАО «НПП «ЭИС»), 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» (ЗАО «НПП «ЭИС»), 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145;
Адрес производства: Свердловская область, г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 3В

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»